

Vorlage Bauamt

29/2022

öffentlich nicht-öffentlich

Beratungsgegenstand

Kanalsanierung 2020 - 2021 in Klingenstein
- Berstlining "Ulmer Straße"

Beschlussantrag

1. Die Fa. Dommel GmbH aus Hamm wird mit der Sanierung des Kanalabschnitts „Ulmer Straße“ zwischen Schacht BL446 und BL442 im Berstlining-Verfahren zur Angebotssumme von 41.148,80 Euro (brutto) beauftragt.
2. Der überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 41.148,80 Euro (brutto) wird zugestimmt.



Thomas Kayser
Bürgermeister

I. Bisherige Beratungs- und Beschlusslage

Gremium	Datum	ö/nö	Beschluss	Zustimmung/ Ablehnung
-	04.08.2020	ö	Vergabe der Kanalsanierung 2020 - 2021 "Klingenstein" an die Fa. AKS Umwelttechnik	Zustimmung

II. Sachvortrag

Die Fa. AKS Umwelttechnik wurde von der Stadt Blaustein beauftragt, die Kanalsanierung 2020/2021 in Klingenstein mit der "Robotertechnik" zu sanieren. Nun wurde festgestellt, dass der zu sanierende Kanal in der Ulmer Straße zwischenzeitlich so kaputt ist, dass dies nicht mehr möglich ist. Daraufhin ergaben sich zwei Möglichkeiten, zum einen die Sanierung in offener Bauweise oder im "Berstlining" Verfahren. Aufgrund der Örtlichkeit und der Tiefe des Kanals und die damit verbundenen hohen Kosten (geschätzt ca. 83.000 €) wurde von einer offenen Bauweise abgesehen. Da auch das Berstlining Verfahren nicht von jeder Sanierungsfirma ausgeführt werden kann, wurden vom IB Wassermüller in freihändiger Vergabe verschiedene Fachfirmen zu einer Angebotsabgabe aufgefordert. Nur die Fa. Dommel aus Hamm ist in der Lage, die hier in der Ulmer Straße anzutreffenden geforderten Leistungen auszuführen. Nach Prüfung des Angebots mit der Angebotssumme von 41.148,80 € war dieses Angebot als sehr günstig und wirtschaftlich zu bewerten.

Die Verwaltung schlägt vor, die Sanierung im "Berstlining" Verfahren zu einem Angebotspreis von 41.148,80 € (Brutto) an die Fa. Dommel aus Hamm zu vergeben.

III. Finanzierung

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	HH-Ansatz (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Erträge/ Aufwendungen (Euro)	überplanmäßig/ außerplanmäßig
4212000, 538051.53800000	720.000	98.000		-

Anmerkungen zur Finanzierung:


Da die Kosten für die Sanierung mittels "Berstlining" Verfahren die ursprünglich genehmigten Sanierungskosten übersteigen, handelt es sich um eine überplanmäßige Ausgabe. In wieweit die Kosten wirklich überschritten werden, hängt von den Restarbeiten der Fa. AKS ab, hierzu fehlt noch die Schlussabrechnung.

IV. Nachhaltigkeitseinschätzung


- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.
 Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt
Die Maßnahme dient der Kanalerhaltung und dem Schutz des Grundwassers

Externe Fachleute: Herr Brehm, IB Wassermüller

Verfasser


Jerome Borchering
Tiefbautechniker
Bauamt

Beteiligte Ämter


Marleen Machlet
Stellv. Amtsleiterin
Bauamt


Waldemar Schulz
Amtsleiter
Finanzverwaltung

Anlagen

Lageplan

Planausschnitt Berstlining „Ulmer Straße“ (BL442-BL446)

